

VENTILATIONSTEKNIK AB

- INSTALLATION & SERVICE -


Drift och skötsel ventilation.

Några kompletterande instruktioner till tidigare lämnat material avseende byte av er fläkt.

Fläktaggregatet är injusterat i rätt läge så det skall Ni inte ändra på

Det finns 2 st knappar på fjärrkontrollen som Ni kan ändra på vid behov

1. Bortaläge ,knapp B kan användas vi längre bortavaro. (Semester o,dyl)
2. Forcering ,knapp A kan användas för att få lite extra luftväxling.
Detta val ökar luftväxlingen i 30min och återgår sedan till inställt värde.
Båda dessa val visas uppe till höger i displayen. 1=Resväska 2= + tecken



Det är av stor vikt att ni inte ändrar inställningar i menyerna då detta påverkar både er och husets hälsa.

Övriga inställningar skall skötas av en servicetekniker.

Ang service såsom filterbyte mm i fläktaggregatet på vinden, kommer föreningen att se till att det blir bytt med rätt intervall.
Samma gäller filtren i rummens tilluftsdon.

Vid ev larm om filterbyte så är detta bara en påminnelse som är inställd i aggregatet..

Det behöver ej betyda att filtren är smutsiga.

Vid övriga larm eller fel på fläktarna så kontakta Ventilationsteknik AB 013-270640.

Ventilerna som sitter i våtutrymmen samt i kök bör torkas av vid behov.

Fettfiltret i köksfläkten bör blötläggas i diskmedel ca 1gång/mån .Dessa kan även köras i diskmaskin.